УТВЕРЖДЕНА
приказом МАОУ «Школа-интернат
№ 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми
от 08.09.2021 № 283-од.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пермь, 2021

Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации».

I. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в зданиях МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Все сотрудники МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми, включая руководителя, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3. Ответственного за пожарную безопасность помещений МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми приказом назначает директор.

1.4. Руководитель и сотрудники, а также лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

1.4.1 обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору и иных уполномоченных лиц,

1.4.2. оказывать необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на неё задач.

II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1. Во всех помещениях МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

2.2. Курение в пределах территории МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми разрешается только в специально отведённых и оборудованных для этого местах вне зданий.

2.3. В зданиях, на каждом этаже должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.

2.4. Сотрудники МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, установленные приказом и инструкциями, утвержденными в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

2.5. Руководство МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми обязано предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки административных зданий в целях контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности.

2.6. В МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми приказом должен быть установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

2.6.1. определены и оборудованы места для курения,

2.6.2. определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня,

регламентированы:

2.6.3. порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ,

2.6.4. действия работников при обнаружении пожара,

2.6.5. определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначен ответственный за их проведение.

III. Требования пожарной безопасности к помещениям

3.1. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы оповещения людей о пожаре) зданий департамента должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

3.2. При перепланировке помещений здания, изменении их функционального назначения, должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.3. В зданиях МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми запрещается:

3.3.1. производить перепланировку помещений, эвакуационных путей и выходов, в результате которой уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями,

3.3.2. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы,

3.3.3. устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке,

3.3.4. устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами, на первом этаже, допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и

электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов.

IV. Эвакуационные пути и выходы

4.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.2. Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

4.3. Пути доступа подразделений пожарной охраны на этажи, кровлю должны быть свободны от посторонних предметов.

4.4. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа. Допускается, по согласованию с Государственной противопожарной службой, закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа сотрудников, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.

4.5. Запрещается:

4.5.1. Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, а также забивать двери эвакуационных выходов.

4.5.2. Устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

4.5.3. Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъёмные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

4.5.4. Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках – также ступеней и площадок.

4.5.5. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

4.5.6. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

V. Вентиляция и кондиционирование воздуха

5.1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

5.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха эксплуатировать не допускается.

5.3. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

5.3.1. оставлять двери вентиляционных камер открытыми,

5.3.2. закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки,

5.3.3. подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы,

5.3.4. выжигать скопившийся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

5.4. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

VI. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

6.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

6.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

6.3. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

6.3.1. использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией,

6.3.2. пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электрическими приборами имеющими неисправности,

6.3.3. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,

6.3.4. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания,

6.3.5. размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

6.4. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).

VII. Содержание установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре

7.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

7.2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

7.3. Системы оповещения людей о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всем помещениям департамента.

VIII. Содержание первичных средств пожаротушения

8.1. Здания МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

8.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

8.3. Сотрудники МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми обязаны знать правила пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

8.4. Тушение находящихся под напряжением электроустановок должно производиться \ только углекислотными огнетушителями.

8.5. Огнетушители следует размещать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.п.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

8.6. Огнетушители должны быть закреплены на специальных кронштейнах, так чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

8.7. Высота размещения верхней части огнетушителей должна быть не

более 1,5 метра от уровня пола помещения.

8.8. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

8.9. Перезарядку порошковых и углекислотных огнетушителей производить 1 раз в 5 лет, кроме того огнетушитель 1 раз в год испытывается взвешиванием о чём в паспорте на огнетушитель делается соответствующая запись.

8.10. Запрещается:

8.10.1. эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе,

8.10.2. наносить удары по огнетушителю,

8.10.3. использовать открытый огонь или другие источники зажигания вблизи мест размещения огнетушителей.

IX. Порядок действий при пожаре

9.1. Каждый сотрудник МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

9.1.1.немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию),

9.1.2.изолировать помещение, где произошло возгорание (пожар), путем плотного притвора оконных рам и дверей,

9.1.3. принять меры по эвакуации людей, спасению материальных ценностей в соответствии с планом действий при пожаре.

9.2. руководители и должностные лица МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми, лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании, прибывшие к месту пожара обязаны:

9.2.1.продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство,

9.2.2.в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства,

9.2.3.при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания,

9.2.4.прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара,

9.2.5.удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара,

9.2.6.осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны,

9.2.7.обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара,

9.2.8.одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей,

9.2.9.организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара,

9.2.10. по прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.