

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М. В. Савинова

17.03.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3511.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование измерений:** Температура воздуха, относительная влажность воздуха
4. **Место проведения измерений (фактический адрес места осуществления деятельности заказчика):** МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, 26
5. **Дата и время измерений:** 17.03.2022 с 20:00 до 21:30
Ф.И.О., должность: Абрамян П. Л. Врач по общей гигиене

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства	Погрешность
1	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Н	899255	С-ВН/03-12-2021/115643108 от 03.12.2021	02.12.2022	±0,05°C
2	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	362919	С-М/05-04-2021/53677919 от 05.04.2021	04.04.2023	±0,2°C; ±3 %; ±1 мм.рт.ст; ±(0,05+0,05V); ±(0,1+0,05V), где V - значения измеряемой скорости, м/с
3	Рулетка измерительная металлическая (с держателем) РЗУ2Д, 2-го класса	5491	С-СЕ/17-08-2021/87431590 от 17.08.2021	16.08.2022	±0,5мм

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Летняя оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания, предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 190 от 01.03.2022г. (вх. № 1310-ЦА от 01.03.2022г.)
Измерения проведены в присутствии заместителя директора Поповой С.М.
Метеоусловия: температура наружного воздуха -12°C;
8. **НД, регламентирующие объем измерений:** -
9. **НД на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях."
10. **Код измерений:** ф.22.3511
11. **Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее измерения:**
Лаборатория физических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgero@mail.ru


Протокол № п3511.22 распечатан 17 марта 2022 г.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ № п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %
			измеренная	измеренная
Игровая комната в групповой ячейке № 1				
1	в центре исследуемого помещения	0,1	23,2±0,06	44±3,5
		0,6	23,2±0,06	44±3,5
		1,7	23,2±0,06	44±3,5
2	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,3±0,06	44±3,5
		0,6	23,3±0,06	44±3,5
		1,7	23,3±0,06	44±3,5
Игровая комната в групповой ячейке № 3				
3	в центре исследуемого помещения	0,1	23,1±0,06	44±3,5
		0,6	23,1±0,06	44±3,5
		1,7	23,1±0,06	44±3,5
4	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,1±0,06	45±3,5
		0,6	23,1±0,06	45±3,5
		1,7	23,1±0,06	45±3,5
Игровая комната в групповой ячейке № 5				
5	в центре исследуемого помещения	0,1	23,4±0,06	45±3,5
		0,6	23,4±0,06	45±3,5
		1,7	23,4±0,06	45±3,5
6	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,4±0,06	45±3,5
		0,6	23,4±0,06	45±3,5
		1,7	23,4±0,06	45±3,5
Игровая комната в групповой ячейке № 7				
7	в центре исследуемого помещения	0,1	23±0,06	44±3,5
		0,6	23±0,06	44±3,5
		1,7	23±0,06	44±3,5
8	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23±0,06	44±3,5
		0,6	23±0,06	44±3,5
		1,7	23±0,06	44±3,5

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:

 Абраамян П. Л. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола