

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Давыдов О. А.

03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п1433.23/п

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- Наименование измерений:** Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха).
- Место проведения измерений:** МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
- Дата и время измерений:** 20.02.2023 с 18:00 до 19:00
Ф.И.О., должность: Дюков А. Ю. Врач по общей гигиене
- Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводекой номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	541621	С-А/29-07-2021/82643599 от 29.07.2021	28.07.2023
2	Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП	Г11660	С-ВН/04-07-2022/167975164 от 04.07.2022	03.07.2023

- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Санэпидэкспертиза ФБ, Предписание Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 153 от 07.02.2023 вх. № 881-ЦА от 07.02.2023
Условия проведения измерений: температура воздуха (23.2...23.5)°С; атмосферное давление 768 мм рт.ст.; относительная влажность (44,8...45,1) %; - соответствует условиям эксплуатации приборов (технической документации на приборы).
Настоящий Протокол испытаний выдан 03.03.2023 взамен протокола испытаний № п1433.23 от 21.02.2023
Метеоусловия:
атмосферное давление 768 мм рт.ст.; температура воздуха -9°С; относительная влажность 89 %;
- НД на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях."
- Код измерений:** ф.23.1433
- Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее измерения:**
Лаборатория физических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№, № п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
кабинет № 204						
1	Центр обслуживаемой зоны	0.1	23.2±0.2	-	44.8±3.5	-
		0.6	23.2±0.2	-	44.8±3.5	-
		1.7	23.2±0.2	-	44.8±3.5	-
2	На расстоянии 0.5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0.1	23.3±0.2	-	44.8±3.5	-
		0.6	23.3±0.2	-	44.8±3.5	-
		1.7	23.3±0.2	-	44.8±3.5	-
кабинет № 208						
3	Центр обслуживаемой зоны	0.1	23.3±0.2	-	45.1±3.5	-
		0.6	23.3±0.2	-	45.1±3.5	-
		1.7	23.3±0.2	-	45.1±3.5	-
4	На расстоянии 0.5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0.1	23.4±0.2	-	45.1±3.5	-
		0.6	23.4±0.2	-	45.1±3.5	-
		1.7	23.4±0.2	-	45.1±3.5	-
кабинет № 211						
5	Центр обслуживаемой зоны	0.1	23.3±0.2	-	44.9±3.5	-
		0.6	23.3±0.2	-	44.9±3.5	-
		1.7	23.3±0.2	-	44.9±3.5	-
6	На расстоянии 0.5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0.1	23.4±0.2	-	44.9±3.5	-
		0.6	23.4±0.2	-	44.9±3.5	-
		1.7	23.4±0.2	-	44.9±3.5	-
кабинет № 305						
7	Центр обслуживаемой зоны	0.1	23.3±0.2	-	45±3.5	-
		0.6	23.3±0.2	-	45±3.5	-
		1.7	23.3±0.2	-	45±3.5	-
8	На расстоянии 0.5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0.1	23.4±0.2	-	45±3.5	-
		0.6	23.4±0.2	-	45±3.5	-
		1.7	23.4±0.2	-	45±3.5	-
кабинет № 307						
9	Центр обслуживаемой зоны	0.1	23.4±0.2	-	45.1±3.5	-
		0.6	23.4±0.2	-	45.1±3.5	-
		1.7	23.4±0.2	-	45.1±3.5	-
10	На расстоянии 0.5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0.1	23.5±0.2	-	45.1±3.5	-
		0.6	23.5±0.2	-	45.1±3.5	-
		1.7	23.5±0.2	-	45.1±3.5	-

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:

Дюков

Дюков А. Ю. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (шпатель, толкования):

Не требуется.

И.И.Ц. не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.

Окончание протокола